



Declaration of test results

2012-Efectis-R0288-D[Rev.1]

Efectis Nederland BV verklaart hierbij dat

De dakelementen van IsoBouw
type SlimFix^{XT}, type 3/3(L) en 8/8(L), SlimFix^{XT} Riet⁺, type 3/12L en
SlimFix^{XT} Passief schuin dak, dikte variërend van 93 - 409 mm

zijn getest door Efectis Nederland BV, volgens de:

EN 13823 en EN ISO 11925-2

“Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten
blootgesteld aan een thermische aanval met een brandend voorwerp” en
“Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe blootstelling aan
vlammen uit één bron”

De testresultaten volgens de brandclassificatienorm **EN 13501-1** zijn:
C-s2, d0

De complete details en resultaten van de uitgevoerde tests zijn weergegeven in
Efectis test rapport 2012-Efectis-R0288.

Deze ‘declaration of test result’ is geen vervanging van het hierboven genoemde rapport.

Deze verklaring is gegeven aan:

Namens Efectis Nederland BV:

IsoBouw Systems BV
Postbus 1
5710 AA SOMEREN
Nederland

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A.J. Lock".

A.J. Lock
Project leader reaction to fire