

---

## Declaration of test results

2012-Efectis-R0288-D[Rev.1]

Efectis Nederland BV verklaart hierbij dat

De dakelementen van IsoBouw  
type SlimFix<sup>XT</sup>, type 3/3(L) en 8/8(L), SlimFix<sup>XT</sup> Riet<sup>+</sup>, type 3/12L en  
SlimFix<sup>XT</sup> Passief schuin dak, dikte variërend van 93 - 409 mm

zijn getest door Efectis Nederland BV, volgens de:

**EN 13823 en EN 11925-2**

“Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten  
blootgesteld aan een thermische aanval met een brandend voorwerp” en  
“Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe blootstelling aan  
vlammen uit één bron”

De testresultaten volgens de brandclassificatienorm **EN 13501-1** zijn:  
**C-s2, d0**

De complete details en resultaten van de uitgevoerde tests zijn weergegeven in Efectis  
test rapport 2012-Efectis-R0288.

***This declaration is not a substitute for the above mentioned test report***

*Plaats en datum:*

Bleiswijk, 25 maart 2016

---

*Deze verklaring is gegeven aan:*

*Namens Efectis Nederland BV:*

---

IsoBouw Systems BV  
Postbus 1  
5710 AA SOMEREN



A.J. Lock  
Projectleider Materiaalgedrag

---